

Số: 207/TB-CHKQTCR

Cam Ranh, ngày 14 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v: Bảo dưỡng hệ thống nguồn điện dự phòng UPS 60kVA, UPS 20kVA - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Bảo dưỡng hệ thống nguồn điện dự phòng UPS 60kVA, UPS 20kVA - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với hàng hóa/dịch vụ : *Theo tài liệu đính kèm.*
- Thời gian thực hiện: Thực hiện trong Quý I, II, III, IV năm 2023 kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm thực hiện: Nhà ga T1 – Cảng HKQT Cam Ranh.
- Giá: Đề nghị chào giá là giá trọn gói thực hiện hạng mục “Bảo dưỡng hệ thống nguồn điện dự phòng UPS 60kVA, UPS 20kVA - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh” đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển giao hàng, nhân công lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu đưa vào sử dụng tại Cảng HKQT Cam Ranh và các chi phí liên quan khác. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
- Thanh toán:
 - Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
 - Phương thức thanh toán: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi hoàn thành công tác giao hàng, nghiệm thu hàng hóa đầu vào, lắp đặt chạy thử và đưa vào sử dụng.
- Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ chào giá và phải được ký bởi người đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị và đóng dấu (nếu có).

2. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian thông báo chào giá: Lúc 8 giờ 00, ngày 15 tháng 02 năm 2023 đến 9 giờ 00, ngày 20 tháng 02 năm 2023.
- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 9 giờ 00, ngày 20 tháng 02 năm 2023.
- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá.
- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
 - Phòng văn thư – Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh
 - Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Email: vpchkenr@gmail.com



3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
- Phòng Kỹ thuật Hạ tầng.
- Tel: 0974.009.418
- Người liên hệ: Ông Võ Đức Nam

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp lệ và phù hợp với ngành nghề kinh doanh.
- Có số năm hoạt động kinh doanh tối thiểu: 04 năm .
- Có ít nhất 02 hợp đồng tương tự giá trị tối thiểu 120.000.000 VNĐ (*bằng chữ : Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn*) về việc thực hiện dịch vụ bảo dưỡng đối với hệ thống thiết bị lưu trữ điện dự phòng.
- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Nơi nhận:

- Báo Khánh Hòa (để đăng tải);
- Website ACV, CRIA (để đăng tải);
- Lưu VT, Phòng KTHH(Na:01b);
- Đính kèm Yêu cầu kỹ thuật.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Quân

8525-013
CẢNG HÀNG KHÔNG
QUỐC TẾ CAM RANH
TỔNG CÔNG TY
CẢNG HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM - CTCP
KHÁNH HÒA - T. KHÁNH HÒA

YÊU CẦU KỸ THUẬT

Hạng mục bảo dưỡng hệ thống nguồn điện dự phòng UPS 60kVA, UPS 20kVA - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh.

(Đính kèm Thông báo mời chào giá số 207./TB-CHKQTCR ngày 14 tháng 02 năm 2023)

I. QUY MÔ MUA SẮM

- Bảo dưỡng hệ thống nguồn điện dự phòng UPS 60kVA, UPS 20kVA Quý I, II, III, IV

II. YÊU CẦU CHUNG

- Yêu cầu chung đối với đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì:
 - + Địa điểm thực hiện : Cảng hàng không Quốc Tế Cam Ranh- Nhà ga T1.
 - + Có giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề cung cấp.
 - + Giấy chứng nhận ủy quyền/ chính hãng của Socomec.
 - + Không tranh chấp, khiếu kiện với TCT Cảng HKVN-CTCP

III. YÊU CẦU CHI TIẾT

1. Mô tả kỹ thuật thiết bị :

- Mô tả kỹ thuật hệ thống trang thiết bị cần thực hiện bảo trì bảo dưỡng thuộc hạng mục Bảo dưỡng hệ thống nguồn điện dự phòng UPS 60kVA, UPS 20kVA - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh:

Stt	Mô tả kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị	Nhà sản xuất	Số lần thực hiện bảo trì /năm
1	UPS SOCOMEC Masterys GP 2.0 60KVA Serial: P210437001	1	Bộ	Socomec	4
2	UPS SOCOMEC Masterys GP4 20KVA Serial: P310196001	1	Bộ	Socomec	3

2. Phạm vi công việc thực hiện :

- 1- Thực hiện bảo trì bảo dưỡng theo Quý I, II, III, IV
- 2- Vệ sinh công nghiệp toàn bộ hệ thống UPS và ắc quy
- 3- Lưu logfile hệ thống: trước và sau khi bảo dưỡng với hình ảnh chi tiết
- 4- Kiểm tra, đo các thông số:
 - Nguồn vào : Board nguồn, Board đo lường, Tủ bình
 - Khối Công suất : Khối chỉnh lưu, Khối nghịch lưu IGBT
 - Khối SCR : Khối By Pass

- Khởi động từ : Khởi KM
 - Màn hình điều khiển: Màn hình điều khiển, Cổng kết nối
 - Ắc quy : Đo kiểm nội trở và điện áp từng ắc quy & test phóng/xả (nếu đủ điều kiện)
 - Tủ điện xoay chiều : Ngõ vào và ngõ ra
 - Các cầu chì bảo vệ : Board nguồn, Board đo lường, Mạch sạc bình
 - Quạt giải nhiệt : Quạt chính, quạt Bypass, quạt Biến thế (nếu có)
- 5- Đánh giá điều kiện hoạt động của hệ thống UPS và ắc quy: Nhiệt độ, điều kiện vận hành...
- 6- Vận hành thử UPS sau khi bảo trì: Chuyển sang Maint Bypass → Trả về hoạt động bình thường → Tích hợp tải vào UPS
- 7- Cập nhật phần mềm (nếu có)
- 8- Đánh giá tổng quát kết quả:
- Báo cáo chi tiết các hạng mục công việc bảo trì UPS
 - Báo cáo chi tiết test ắc quy
 - Khuyến cáo thay thế các linh kiện UPS (nếu có)
 - Khuyến cáo sử dụng hoặc thay thế ắc quy (nếu có)