

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v: **Cung cấp dịch vụ** “Bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải nhà ga T1-Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 2019”.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: “Bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải nhà ga T1-Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 2019”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

1.1. Yêu cầu đối với dịch vụ:

Bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải nhà ga T1-Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 2019.

a. Nội dung thực hiện:

Stt	Nội dung hiện trạng	Công việc thực hiện
1	Bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải chế độ 1 năm	Bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải nhà ga T1-Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 2019.

b. Yêu cầu chung:

- Thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
- Tuân thủ các quy định về thời gian, an toàn và các quy định khác của Cảng HKQT Đà Nẵng.
- Thời gian bảo hành: 6 tháng.

1.2. Giá và đồng tiền chào giá:

- Giá: Đề nghị nhà thầu chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, tất cả các loại thuế theo biểu mẫu:



+ Tạm ứng: tạm ứng 30% giá trị Hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng và bên B phát hành bảo lãnh tạm ứng.

+ Thanh toán: thanh toán 70% giá trị của Hợp đồng trong vòng 15 ngày sau khi nghiệm thu hoàn thành và Bên A nhận đầy đủ chứng từ thanh toán.

- * Hóa đơn giá trị gia tăng do bên B phát hành: Bản gốc;
- * Giấy đề nghị thanh toán
- * Bản quyết toán khối lượng, giá trị công việc theo hợp đồng;
- * Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng;
- * Biên bản thanh lý Hợp đồng: Bản gốc;

1.4. Loại hợp đồng: trọn gói.

1.5. Hiệu lực hồ sơ chào giá: Thời gian có hiệu lực của HSCG tối thiểu là 20 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

1.6. Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

2.1. Thời hạn gửi hồ sơ chào giá trước: 14h00, ngày 28/11/2019.

2.2. Phương thức gửi hồ sơ chào giá:

- Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các hồ sơ chào giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

+ Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

+ Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

+ Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

+ Điện thoại: 0236 3646298 , Fax: 0236 3646298

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

- Điện thoại: 0236 3646298

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.

8	Bảo dưỡng motor đầu kéo máy thổi khí, công suất 5,5kW - Hãng sản xuất: Mitsubishi(Nhật Bản) - Kiểm tra ổ bi và tra mỡ - Thay phot - Thay dầu làm mát - Sơn thân vỏ động cơ - Kiểm tra cách điện động cơ	cái		2.00		
9	Bảo dưỡng máy thổi khí (Tsurumi-Japan) - Kiểm tra ổ bi - Thay dầu làm mát - Vệ sinh và Kiểm tra cánh quạt - Tra dầu motor - Thay dây curoa - Vệ sinh lá thổi khí	cái		2.00		
10	Bảo dưỡng motor giảm tốc khuấy bồn hóa chất công suất 0,4kW - Hãng sản xuất: Tungle (Taiwan) - Vệ sinh và sơn lại giá đỡ - Vệ sinh cánh khuấy - Vệ sinh motor - Tra dầu trục truyền động - Thay dầu mát cho motor - Vệ sinh và tra mỡ ổ bi và gối đỡ	cái		2.00		
11	Bảo dưỡng Bơm định lượng hóa chất công suất 50l/h - Hãng sản xuất: Bluewhite (Mỹ) - Vệ sinh và sơn lại giá đỡ - Vệ sinh motor và vệ sinh màng bơm - Tra dầu trục truyền động - Thay dầu mát cho motor - Vệ sinh và tra mỡ	cái		4.00		
1.3	Phần nuôi cấy phục hồi và thí nghiệm mẫu nước thải đầu ra của hệ thống đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt - QCVN 14:2008/BTNMT (11 chỉ tiêu)					
12	Nuôi cấy vi sinh, phục hồi hệ thống	HT		1.00		
13	Thí nghiệm mẫu nước thải đầu ra của hệ thống đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt - QCVN 14:2008/BTNMT(11 chỉ tiêu)	HT		1.00		
CỘNG						
THUẾ VAT 10%						
TỔNG CỘNG						

3525
 ẶNG
 ẶNG
 ẶNG
 HỒNG CƯỜNG
 HANG KH
 VIỆT NAM
 C/C/P
 PHỐ Đ

- Đồng tiền chào giá và thanh toán: VND

1.3. Thanh toán:

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản

- Phương thức thanh toán:

STT	Nội dung	ĐV	Khối lượng chi tiết	Khối lượng toàn bộ	Đơn giá (VNĐ)	Thành Tiền (VNĐ)
I	Phân bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải					
I.1	Vệ sinh hệ thống					
1	Bơm hút nước để vệ sinh bể	ca		2.00		
2	Hút bùn và nước thải, làm vệ sinh trong các bể của hệ thống xử lý nước thải nhà ga (toàn bộ chất thải được vận chuyển bằng xe bồn ra bãi thải để xử lý theo quy định)	m ³		366.69		
	- Hút 30% thể tích Bể cắt lọc rác : $2*(2,8*2*4)*30\% = 13,44$		13.44			
	- Hút 20% thể tích Bể phốt : $2*(15*3*4)*20\% = 72$		72.00			
	- Hút 20% thể tích Bể tách mỡ : $2*(5*3*4)*20\% = 24$		24.00			
	- Hút 40% thể tích Bể điều hòa : $(3,5*8,5*5)*40\% = 59,50$		59.50			
	- Hút 40% thể tích Bể sục khí : $(4*10,5*5)*40\% = 84,00$		84.00			
	- Hút 70% thể tích Bể lắng : $2*(2,6*2,6*5)*70\% = 47,32$		47.32			
	- Hút 70% thể tích Bể tiếp xúc khử trùng : $(4*0,95*5)*70\%=13,3$		13.30			
	- Hút 50% thể tích Bể phân hủy : $(2,5*8,5*5)*50\% = 53,125$		53.13			
3	Vệ sinh bồn hóa chất 500l	cái		2.00		
4	Tháo dỡ và lắp đặt lại 2 khung đỡ giá thể bằng inox hộp hiện có 82 m ² , tháo dỡ và vệ sinh toàn bộ vì sinh dạng tổ ong (50m ³)	bộ		1.0000		
I.2	Phân bảo dưỡng thiết bị (không bao gồm vật tư thay thế):					
5	Bảo dưỡng máy bơm chìm bùn bể điều hòa 0,75 kw - Hãng sản xuất: Tsurumi (Japan) - Kiểm tra ổ bi - Thay phot - Thay dầu làm mát - Vệ sinh và Kiểm tra cánh quạt	cái		2.00		
6	Bảo dưỡng máy bơm trục ngang bồn lọc cát 2,5kw Ebara (Italia) - Kiểm tra ổ bi - Thay phot - Thay dầu làm mát - Vệ sinh và Kiểm tra cánh quạt - Vệ sinh van một chiều - Vệ sinh phao báo mực nước	cái		3.00		
7	Bảo dưỡng hệ thống bơm chìm hút bùn hồi lưu tại bể lắng về bể hiếu khí 3,0 kw Airlift (Việt Nam) - Kiểm tra ổ bi - Thay phot - Thay dầu làm mát - Vệ sinh và Kiểm tra cánh quạt	cái		2.00		

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

TL. GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC TT KHAI THÁC GA ĐN



Võ Viết Tâm

Nơi nhận:

- Giám đốc (để báo cáo);
- P.Kinh doanh (để Tb Website ACV);
- TTKTG, KTCNMT, TCKT, KHKD (thực hiện);
- Lưu VTKTG.

