

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

V/v: Thuê đơn vị ngoài bảo dưỡng hệ thống điều hoà đợt 2 năm 2024 tại Cảng hàng không Phù Cát.

Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Thuê đơn vị ngoài bảo dưỡng hệ thống điều hoà đợt 2 năm 2024 tại Cảng hàng không Phù Cát”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Nội dung thực hiện:

Stt	Danh mục bảo dưỡng	Thương hiệu	Dvt	Sl	Chế độ BD
A	NHÀ GA HÀNH KHÁCH T1				
I	Hệ thống ĐHKK trung tâm Panasonic VRF				
1	Cụm điều hoà ống lồng 1:	Panasonic			12 tháng
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 45kW. Mã: U-16ME2H7		dàn	1	
	Dàn lạnh cassette âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU FBB-1.01→1.03		dàn	3	
2	Cụm điều hoà ống lồng 2:	Panasonic			12 tháng
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 85kW. Mã: U-16ME2H7		dàn	1	
	Dàn lạnh cassette âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU FBB-2.04→2.06		dàn	3	
3	Cụm điều hoà phòng chờ 2-1:	Panasonic			12 tháng
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Mã: U-20ME2H7		dàn	3	
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU 2-1.01→2-1.06		dàn	6	
4	Cụm điều hoà phòng chờ 2-2:	Panasonic			12 tháng
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Mã: U-20ME2H7		dàn	3	
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU 2-2.01→2-2.07		dàn	7	



5	Cụm điều hoà phòng chờ 2-3:	Panasonic	dàn	3	12 tháng
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Mã: U-20ME2H7			9	
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU 2-3.01→2-3.09				
6	Cụm điều hoà phòng chờ 2-4:	Panasonic	dàn	3	12 tháng
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Mã: U-20ME2H7			7	
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU 2-4.01→2-4.07				
7	Cụm điều hoà phòng chờ 2-5:	Panasonic	dàn	3	12 tháng
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Mã: U-14ME2H7, U-16ME2H7, U-20ME2H7			6	
	Dàn lạnh cassette âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU 2-5.01→2-5.06				
8	Cụm điều hoà hành lang 1:	Panasonic	dàn	3	12 tháng
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Mã: U-14ME2H7, U-16ME2H7, U-20ME2H7			5	
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU HL-1.01→1.05				
9	Cụm điều hoà hành lang 2:	Panasonic	dàn	3	12 tháng
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Mã: U-16ME2H7, U-16ME2H7, U-20ME2H7			5	
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU HL-2-01→2-05				
10	Cụm điều hoà 1-1 tầng 1:	Panasonic	dàn	3	12 tháng
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Mã: U-20ME2H7			8	
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU 1-1.01→1-1.08				
11	Cụm điều hoà 1-2 tầng 1:	Panasonic	dàn	3	12 tháng
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Mã: U-20ME2H7			9	
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU 1-2.01→1-2.09				

N:031
CÁN
LÀNG KHON
H NHẢNH TẾ
CẢNG HÀN
VIỆT NAM
NH BIN

12	Cụm điều hoà 1-3 tầng 1:	Panasonic	dàn	3	12 tháng
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Mã: U-20ME2H7				
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU 1-3.01→1-3.10		dàn	10	
13	Cụm điều hoà 1-4 tầng 1:	Panasonic	dàn	3	12 tháng
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 145kW. Mã: U-16ME2H7, U-16ME2H7, U-20ME2H7				
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU 1-4.01→1-4.06		dàn	6	
14	Cụm điều hoà 1-5 tầng 1:	Panasonic	dàn	2	12 tháng
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 95kW. Mã: U-14ME2H7, U-20ME2H7				
	Dàn lạnh cassette âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU 1-5.01→1-5.07		dàn	7	
15	Cụm điều hoà 1-6 tầng 1:	Panasonic	dàn	3	12 tháng
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 119kW. Mã: U-16ME2H7, U-16ME2H7, U-10ME2H7				
	Dàn lạnh cassette âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU 1-6.01→1-6.12		dàn	12	
II	Điều hoà 2 mảnh treo tường				
1	Khu nhà ME, bộ phận Khẩn nguy PCCN	Panasonic	bộ	3	12 tháng
2	Phòng AOC, COM, DATA, UPS.	Panasonic	bộ	9	12 tháng
III	Hệ thống HRV				
1	Quạt trao đổi nhiệt, gió thải, gió tươi	Toshiba	cái	17	12 tháng
IV	Các vị trí cửa gió				
1	Khu vực ga đi				
1.1	Miếng gió KT 200x2400	Panasonic	cái	17	12 tháng
1.2	Miếng gió KT 600x600	Panasonic	cái	4	12 tháng
2	Khu vực ga đến				
2.1	Miếng gió KT 200x2400	Panasonic	cái	22	12 tháng
2.2	Miếng gió KT 600x600	Panasonic	cái	5	12 tháng
3	Khu vực soi chiếu hành lý				
3.1	Miếng gió KT 200x2400	Panasonic	cái	12	12 tháng
4	Khu vực cách ly phòng chờ				
4.1	Miếng gió KT 200x2400	Panasonic	cái	51	12 tháng



4.2	Miếng gió KT 600x600	Panasonic	cái	4	12 tháng
B	NHÀ GA HÀNH KHÁCH T2				
1	Bảo dưỡng máy lạnh đứng 120000btu	Trane	bộ	6	12 tháng
2	Bảo dưỡng máy lạnh âm trần 48000btu	Mitsubishi	bộ	12	12 tháng
3	Bảo dưỡng máy lạnh treo tường 18000btu	Mitsubishi	bộ	18	12 tháng
C	KHU VĂN PHÒNG CẢNG				
1	Bảo dưỡng máy lạnh treo tường 18000btu	Toshiba	bộ	10	12 tháng
D	KHU NHÀ NGHỈ CA				
1	Bảo dưỡng máy lạnh treo tường 18000btu	Toshiba	bộ	32	12 tháng
F	CÁC KHU VỰC ĐÀI TRẠM (LOC, GP, K1, K2)				
1	Bảo dưỡng máy lạnh treo tường 18000btu	Panasonic	bộ	12	12 tháng

- Địa điểm thực hiện: Cảng hàng không Phù Cát.

- Thời gian: 14 ngày, kể từ ngày hồ sơ được phê duyệt.

- Giá: Đề nghị chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT.

Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.

- Thanh toán: Chuyển khoản.

- Hiệu lực hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền của đơn vị và có đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian gửi hồ sơ chào giá: Hạn chót trước 16 giờ 30, ngày 16 tháng 10 năm 2024.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp/ bưu điện theo địa chỉ hồ sơ chào giá hoặc gửi fax, email (scan file.pdf).

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

+ Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Tất Thành, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

+ Fax: 0256.3823627

Email: vanhuphuc@vietnamairport.vn

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không Phù Cát.

- Phòng Kỹ thuật.

- Điện thoại: 0913610115.

- Người liên hệ: Nguyễn Bá Luật.

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.



Nguyễn Hoàng Anh