

Bình Định, ngày 15 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

V/v: Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống xử lý nước thải và nuôi cấy vi sinh -
Cảng hàng không Phù Cát

Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống xử lý nước thải và nuôi cấy vi sinh - Cảng hàng không Phù Cát”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với công việc: Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống xử lý nước thải và nuôi cấy vi sinh - Cảng hàng không Phù Cát, cụ thể như sau:

Stt	Mô tả	Số lượng	ĐVT	Hãng Sản Xuất
A	THAY THỂ SỬA CHỮA CỘT LỌC ÁP LỰC			
1	- Thay thể sửa chữa cột lọc áp lực + Kích thước: D750xH1800 (mm) + Vật liệu: Composite + Kết nối: Top/bottom 4 (inches) + Lưu lượng: 8 (m3/hr)	1	Cái	Trung Quốc (Hoặc tương đương)
2	- Van tay vận hành 3 ngã + Lưu lượng: 8 (m3/hr)	1	Cái	Trung Quốc (Hoặc tương đương)
3	- Vật liệu lọc			
	+ Sỏi lọc nước	150	Lít	Việt Nam (Hoặc tương đương)
	+ Cát lọc nước	200	Lít	Việt Nam (Hoặc tương đương)
4	- Lưới chặn trên + Vật liệu: Nhựa PE	1	Cái	Việt Nam (Hoặc tương đương)
5	- Lưới chặn dưới + Vật liệu: Lưới chặn dưới	1	Cái	Việt Nam (Hoặc tương đương)
6	- Đường ống và phụ kiện + Đường ống: DN50 (mm), PVC (PN9) + Phụ kiện: Co, tee, elbow, ...	1	Hệ	Việt Nam (Hoặc tương đương)
7	- Thay dây động lực 4Cx6mm2	100	m	Việt Nam (Hoặc tương đương)

Stt	Mô tả	Số lượng	ĐVT	Hãng Sản Xuất
				đương)
B	SỬA CHỮA THIẾT BỊ			
1	Sửa chữa bơm chìm bể điều hòa, bể hiếu khí, bể lắng - Quần motor đã bị hỏng - Thay linh kiện - Thử và kiểm tra quy trình điều khiển.	4	Cái	Việt Nam (Hoặc tương đương)
2	Sửa chữa máy khuấy chìm - Quần motor đã bị hỏng - Thay linh kiện - Thử và kiểm tra quy trình điều khiển.	1	Cái	Việt Nam (Hoặc tương đương)
3	Bảo trì máy thổi khí - Vệ sinh bộ lọc dầu vào. - Bảo trì hệ thống pully truyền động - Thay dầu máy động cơ. - Thử và kiểm tra quy trình điều khiển.	2	Cái	Việt Nam (Hoặc tương đương)
4	Thay mới phao điều khiển bơm chìm	3	Cái	Mac3 (Italy) (Hoặc tương đương)
C	NUÔI CÂY VI SINH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI			
1	Nuôi cấy vi sinh bể thiếu khí			
	- Dưỡng chất đa lượng	200	Kgs	Việt Nam (Hoặc tương đương)
2	Nuôi cấy vi sinh bể hiếu khí			
	- Vi sinh hiếu khí	25	Kgs	Usa (Hoặc tương đương)
	- Bùn sinh học hiếu khí	9	m3	Việt Nam (Hoặc tương đương)
D	CHI PHÍ KHÁC			
1	- Chi phí nhân công vệ sinh, lắp đặt, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải	30	Ngày	
2	- Chi phí nhân công nuôi cấy vi sinh và vận hành lấy mẫu	30	Ngày	
3	- Lấy mẫu, gửi phân tích theo QCVN 28:2010/BTNMT, Cột B	1	Lần	

- Yêu cầu chung: Tuân thủ các quy định về khoản cách an toàn đối với việc chôn cột điện.

- Yêu cầu đối với đơn vị cung cấp: Có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp lệ liên quan đến dịch vụ cung cấp.

- Địa điểm thực hiện: Cảng hàng không Phù Cát.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

- Giá: Đề nghị chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VND.

- Thanh toán: Chuyển khoản.
- Hiệu lực hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền của đơn vị và có đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian gửi hồ sơ chào giá: Hạn chót trước 16 giờ 30, ngày 19 tháng 11 năm 2024.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp/ bưu điện theo địa chỉ hồ sơ chào giá hoặc gửi fax, email (scan file.pdf).

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

- o Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, Phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- o Fax: 0256.3823627 Email: vanthuphuc@vietnamairport.vn

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không Phù Cát.
- Phòng Kỹ thuật.
- Điện thoại: 0914359455.
- Người liên hệ: Lê Cao Cường.

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.
- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.



Nguyễn Hoàng Anh