

Số: 315/TBCG-CHKPC

Bình Định, ngày 2.. tháng 4. năm 2025

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

V/v: Thuê đơn vị ngoài thực hiện bảo dưỡng hệ thống điều hoà đợt I năm 2025 tại
Cảng hàng không Phù Cát

Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá hạn chế hạng mục: “Thuê đơn vị ngoài thực hiện bảo dưỡng hệ thống điều hoà đợt I năm 2025 tại Cảng hàng không Phù Cát”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với công việc: Thuê đơn vị ngoài thực hiện bảo dưỡng hệ thống điều hoà đợt I năm 2025 tại Cảng hàng không Phù Cát, cụ thể như sau:

STT	Hạng mục bảo dưỡng	Nhãn hiệu/ Xuất xứ	ĐVT	SL
A	NHÀ GA HÀNH KHÁCH T1			
I	Hệ thống ĐHKK trung tâm Panasonic VRF			
1	Cụm điều hoà ống lồng 1:	Panasonic		
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 45kW. Mã: U-16ME2H7		Dàn	1
	Dàn lạnh cassette âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU FBB-1.01 - 1.03		Dàn	3
2	Cụm điều hoà ống lồng 2:	Panasonic		
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 85kW. Mã: U-16ME2H7		Dàn	1

	Dàn lạnh cassette âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU FBB-2.04 - 2.06		Dàn	3
3	Cụm điều hoà phòng chờ 2-1:			
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Mã: U-20ME2H7	Panasonic	Dàn	3
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU 2-1.01 - 2-1.06		Dàn	6
4	Cụm điều hoà phòng chờ 2-2:			
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Mã: U-20ME2H7	Panasonic	Dàn	3
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU 2-2.01 - 2-2.07		Dàn	7
5	Cụm điều hoà phòng chờ 2-3:			
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Mã: U-20ME2H7	Panasonic	Dàn	3
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU 2-3.01 - 2-3.09		Dàn	9
6	Cụm điều hoà phòng chờ 2-4:			
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Mã: U-20ME2H7	Panasonic	Dàn	3

	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU 2-4.01 - 2-4.07		Dàn	7
7	Cụm điều hoà phòng chờ 2-5:	Panasonic		
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Mã: U-14ME2H7, U-16ME2H7, U-20ME2H7		Dàn	3
	Dàn lạnh cassette âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU 2-5.01 - 2-5.06		Dàn	6
8	Cụm điều hoà hành lang 1:	Panasonic		
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Mã: U-14ME2H7, U-16ME2H7, U-20ME2H7		Dàn	3
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU HL-1.01 - 1.05		Dàn	5
9	Cụm điều hoà hành lang 2:	Panasonic		
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Mã: U-16ME2H7, U-16ME2H7, U-20ME2H7		Dàn	3
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU HL-2-01 - 2-05		Dàn	5
10	Cụm điều hoà 1-1 tầng 1:	Panasonic		
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất		Dàn	3

	168kW. Mã: U-20ME2H7			
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU 1-1.01 - 1-1.08		Dàn	8
11	Cụm điều hoà 1-2 tầng 1:			
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Mã: U-20ME2H7	Panasonic	Dàn	3
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU 1-2.01 - 1-2.09		Dàn	9
12	Cụm điều hoà 1-3 tầng 1:			
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Mã: U-20ME2H7	Panasonic	Dàn	3
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU 1-3.01 - 1-3.10		Dàn	10
13	Cụm điều hoà 1-4 tầng 1:			
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 145kW. Mã: U-16ME2H7, U-16ME2H7, U- 20ME2H7	Panasonic	Dàn	3
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU 1-4.01 - 1-4.06		Dàn	6
14	Cụm điều hoà 1-5 tầng 1:	Panasonic		

	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 95kW. Mã: U-14ME2H7, U-20ME2H7		Dàn	2
	Dàn lạnh cassette âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU 1-5.01 - 1-5.07		Dàn	7
15	Cụm điều hoà 1-6 tầng 1:			
	Dàn nóng 1 chiều lạnh, Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 119kW. Mã: U-16ME2H7, U-16ME2H7, U-10ME2H7	Panasonic	Dàn	3
	Dàn lạnh cassette âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz. Mã: FCU 1-6.01 - 1-6.12		Dàn	12
II	Điều hoà 2 mảnh treo tường			
1	Khu nhà ME, bộ phận Khẩn nguy PCCN	Panasonic	Bộ	3
2	Trạm thu phí	Mitsubishi	Bộ	2
3	Phòng AOC, COM, DATA, UPS.	Panasonic	Bộ	9
III	Hệ thống HRV			
1	Quạt hút mùi các phòng vệ sinh	Toshiba	Bộ	12
2	Quạt trao đổi nhiệt, gió thải, gió tươi	Toshiba	Cái	17
IV	Các vị trí cửa gió			
1	Khu vực ga đi			
1.1	Miếng gió KT 200x2400	Panasonic	Cái	17
1.2	Miếng gió KT 600x600	Panasonic	Cái	4
2	Khu vực ga đến			

2.1	Miếng gió KT 200x2400	Panasonic	Cái	22
2.2	Miếng gió KT 600x600	Panasonic	Cái	5
3	Khu vực soi chiếu hành lý			
3.1	Miếng gió KT 200x2400	Panasonic	Cái	12
4	Khu vực cách ly phòng chờ			
4.1	Miếng gió KT 200x2400	Panasonic	Cái	51
4.2	Miếng gió KT 600x600	Panasonic	Cái	4
B	NHÀ GA HÀNH KHÁCH T2			
1	Bảo dưỡng máy lạnh đứng 120000btu	Trane	Bộ	6
2	Bảo dưỡng máy lạnh âm trần 48000btu	Mitsubishi	Bộ	12
3	Bảo dưỡng máy lạnh treo tường 18000btu	Mitsubishi	Bộ	22
C	KHU VĂN PHÒNG CẢNG			
1	Bảo dưỡng máy lạnh treo tường 18000btu	Toshiba	Bộ	21
D	KHU NHÀ NGHỈ CA			
1	Bảo dưỡng máy lạnh treo tường 18000btu	Toshiba	Bộ	32
F	CÁC KHU VỰC ĐÀI TRẠM (LOC, GP, K1, K2)			
1	Bảo dưỡng máy lạnh treo tường 18000btu	Panasonic	Bộ	12

- Yêu cầu chung: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng đúng với khối lượng và số lượng thiết bị đã nêu.

- Yêu cầu đối với đơn vị cung cấp: Có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp lệ liên quan đến dịch vụ cung cấp.

- Địa điểm thực hiện: Cảng hàng không Phù Cát.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025.
- Giá: Đề nghị chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
- Thanh toán: Chuyển khoản.
- Hiệu lực hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền của đơn vị và có đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian gửi hồ sơ chào giá: Hạn chót trước 16 giờ 30, ngày 05 tháng 04 năm 2025.
- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp/ bưu điện theo địa chỉ hồ sơ chào giá hoặc gửi fax, email (scan file.pdf).
- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
 - o Địa chỉ: Văn phòng Cảng hàng không Phù Cát, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định.
 - o Fax: 0256.3823627 Email: vanthuphucat@vietnamairport.vn

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không Phù Cát.
- Phòng Kỹ thuật.
- Điện thoại: 0934989892.
- Người liên hệ: Thân Trọng Quyền.

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.
- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

Nơi nhận:

- Tổ biên tập Website;
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Anh