

Số: 813../TB-CHKPK

Pleiku, ngày 29 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v: Bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 06 tháng cuối năm 2024 tại Cảng hàng không Pleiku

Cảng hàng không Pleiku tổ chức mời chào giá hạn chế về việc “Bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 06 tháng cuối năm 2024 tại Cảng hàng không Pleiku”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với hàng hóa, dịch vụ:

Stt	Tên vật tư, phụ tùng thay thế	Quy cách, mã số	Số lượng	Ghi chú
1	Vệ sinh, hút bùn bể điều hòa	Gói	01	- Hút 50m ³ bùn - Vệ sinh rác
2	Vệ sinh, hút bùn bể chứa bùn, bể thiếu khí, bể gom, bể xả thải	Gói	01	- Hút 25m ³ bùn - Vệ sinh rác,
3	Vệ sinh, thông đường ống thoát sàn, bồn rửa tay và đường ống xí tiêu từ các khu vệ sinh đầu Đông, Tây nhà ga về khu xử lý nước thải	Gói	01	Vệ sinh, khử mùi, đổ thuốc NAOH xử lý mỡ đường ống
4	Kiểm tra phao báo mực nước	Bộ	03	- Bể điều hòa - Bể xả thải - Bể gom (Phía Tây nhà ga)
5	Bơm chìm	Máy	08	- Vệ sinh lồng chắn rác bằng chổi sắt hoặc máy bơm áp lực. - Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng (dòng điện, điện trở, điện áp, rò rỉ) - Kiểm tra hai quy trình điều khiển: Bằng tay, tự động



6	Máy khuấy chìm	Máy	02	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng (dòng điện, điện trở, điện áp, rò rỉ) - Kiểm tra quy trình điều khiển: Bằng tay, tự động.
7	Máy thổi khí chìm.	Máy	02	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng (dòng điện, điện trở, điện áp, rò rỉ) - Kiểm tra: phốt, bi, dầu làm mát.
8	Bơm định lượng	Máy	02	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng (dòng điện, điện trở, điện áp, rò rỉ). - Kiểm tra quy trình điều khiển: Bằng tay, tự động.
9	Động cơ giảm tốc (Máy khuấy hóa chất)	Máy	01	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng (dòng điện, điện trở, điện áp, rò rỉ). - Kiểm tra quy trình điều khiển: Bằng tay.
10	Xây dựng tường bao xung quanh khu nước thải phía Tây	Khu	01	<ul style="list-style-type: none"> - San lấp mặt bằng đất, đào âm nền đất xuống 30 cm; - Đổ đá 4*6 đầm, xây tô bờ bao 14m, cao 60cm; - Dàn sắt tường bao quanh 14m - Tráng phủ nền xi măng dày 5cm.
11	Bể điều hòa, bể chứa bùn	Cái	01	Gia công 02 nắp bể bằng Inox 201 mờ, dày 1.5mm ² .
12	Nền khu xử lý nước thải	Khu	01	<ul style="list-style-type: none"> - Đổ bê tông lại mặt nền hiện tại đang bị bong tróc (20m²); - Đặt ống phi 114 thoát nước rửa sinh hoạt từ nhà đóng gói cưa đến bể lắng.
13	Tủ điện điều khiển	Cái	01	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra bằng đồng hồ đo tại tủ điện: Điện áp, Dòng điện, Điện trở. - Kiểm tra thiết bị điện: Contactor, Role nhiệt, CB, các

			<p>đèn báo, LoGo PLC, quạt giải nhiệt cho tủ điện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra báo động, đèn báo, dừng khẩn cấp, dừng cảnh báo - Kiểm tra quy trình điều khiển: Bằng tay, Tự động. - Tình trạng bộ sán, kiểm tra bằng mắt thường. - Vệ sinh, làm sạch bên trong tủ điện. - Kiểm tra hệ thống quạt giải nhiệt của tủ; - Bình xịt kiến, côn trùng (loại lớn).
--	--	--	---

- Thời gian thực hiện: trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm thứ 7, chủ nhật).

- Giá: Đề nghị chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí vật tư, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.

- Thanh toán:

+ Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

+ Điều kiện thanh toán: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi Bên bán nộp đầy đủ chứng từ quy định sau cho Bên mua:

- Biên bản nghiệm thu bàn giao
- Biên bản thanh lý hợp đồng
- Hoá đơn tài chính

- Hiệu lực hồ sơ chào giá: 20 ngày kể từ ngày báo giá.

- Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị và đóng dấu (nếu có).

2. Thời hạn, địa điểm gửi báo giá

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Bắt đầu từ ngày 29 / 11 /2024 đến trước 16 giờ 00 ngày 04 / 12 /2024.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ nhận báo giá hoặc gửi fax, email (scan file.pdf).

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

+ Địa chỉ: Cảng hàng không Pleiku, Đường 17/3, Phường Thống Nhất, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

+ Fax: 0269.3825096

+ Email: vanthu.pxu@acv.vn



3. Thông tin liên hệ

- Đội Kỹ thuật - Cảng hàng không Pleiku
- Số điện thoại: 037.209.4567
- Người liên hệ: Ông Lê Hồng Hải

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.
- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Cảng hàng không Pleiku. *Mao*



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Hương